

**FORTE INGENIERIA TÉCNICA, S.L.****ACTA DE RESULTADOS**

C/ Castillo Los Moros, Pol. Ind. Base 2000-San Martin, 30.564 Lorquí (Murcia)
 LABORATORIO HABILITADO PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN SEGÚN R.D. 410/2010
 LABORATORIO DE GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS

Peticionario AYUNTAMIENTO DE CHUMILLAS	Acta nº 1754	Nº Cod/Orden 2153/0867	Operador 2	Nº Registro 2153/0867 S2	Fecha 12/08/2010
Situación y obra C/ CARRETERA, CHUMILLAS - EDIF. BAJO Y PRIMERA	Cota de inicio +0.30 M	Fecha/hora inicio 21/07/10 13.40	Fecha/hora fin 21/07/10 16.40	Prof. Alcanzada 4.05 M	Página 1 DE 1
Id. sondeo: denominación, emplazamiento, coordenadas SONDEO A ROTACIÓN EN CHUMILLAS (CUENCA) X: 39°46'17.5" Y: 2°1'54.9"			Cond. meteorológicas DESPEJADO		

Prof. (m)	Litología	Descripción	Cota	%Sondeo R.Q.D.	REFERENCIA ENSAYO	Nº GOLPES SPT* / MI*	Muestreo	Nivel freatico	METODO PERFORACION	Revest.	Observ. Incidencias
		TERRENO SUPERFICIAL SUELTO	-0.40								
		ARCILLAS ARENOSAS CON TRAMOS CEMENTADOS			2153/0867 S2 SPT 001	50R	-0.60 -0.65		Perc. PC -0.60		
-1		TONALIDADES ANARANJADAS									
-2			-4.00								
		EN EL TRAMO FINAL SE INTUYE LA TRANSICIÓN HACIA CONGLOMERADOS									
-3					2153/0867 S2 SPT 002	50R	-3.00 -3.05		Perc. PC -3.00		
-4					2153/0867 S2 SPT 003	50R	-4.00 -4.05		Perc. PC Rot. MA BS -4.00 -4.05		
-5											
-6											

Los resultados contenidos en este acta de resultados solo afectan a los ensayos realizados en el presente acta de resultados no deberá reproducirse tot o parcialmente sin el consentimiento escrito del responsable del laboratorio.

(MI SH) T.M.INAL.SHELBY ASTM D1587-00, XP P 94.202; (MI TPJ) T.I.PARED DELGADA PISTON FIJO XP P 94.202
 (MA BS) T.M BATERIA SIMPLE ASTM D2113-99, XP P 94.202
 (MI TPG) T. PARED GRUESA CON ESTUCHE INTERIOR XP P94-202;
 (SPT) CUCHARA 2" SPT UNE EN ISO 22476-3:06; (M AG) TOMA DE MUESTRAS AGUA EHE ANEJO 5
 (MA BD) T.B.DOUBLE; (MA BT) B.TRIPLE; (MA BTPD) B.TRIPLE EXT. P.DELGADA ASTM D2113-99, XP P 94-202

*Dispositivo de golpeo: maza 63.5 kg, 25 golpes por minuto; varillaje de 1,5 m y 7.3 kg

Vº Bº DIRECTOR DEL LABORATORIO Copias enviadas a: JEFE DE AREA

**INSTRUMENTO OFICIAL DE
 GEÓLOGOS DE ANDALUCÍA
 VISADO**

Nº visado 01102412 Fecha 17/08/2010

Francisco Rico Rodríguez Colegiado Juan Tomás Lasheras Martínez Juan Tomás Lasheras Martínez

El Secretario,

Nº colegiado 793